

Sztum, dnia 06.02.2023 r.

Miasto i Gmina Sztum
Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum
NIP 579-22-11-352, REGON 170747773
tel. (55) 640 63 01/02, (55) 640 63 03

IM.271.1.2023

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ (1)

Nazwa zadania: Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Wnioskujemy o zmianę pianki amortyzującej pod nawierzchnię polipropylenową na matę elastyczną typu e-layer gr. 4 - 5 mm (mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego). Informujemy, że zastosowanie pianki amortyzującej jest niewłaściwym rozwiązaniem, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne ulega ona degradacji – utlenia się. Trwalszym rozwiązaniem jest zastosowanie maty elastycznej typu e-layer.

Odpowiedź 1

Zamawiający wprowadza zmianę w podbudowie nawierzchni polipropylenowej, polegającą na zastosowaniu maty elastycznej typu E-LAYER o grubości min. 5 mm w zamian za piankę amortyzującą.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie obrzeży 8x30x100 zamiast krawężników betonowych 15 x 30.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeży betonowych 8x30 cm zamiast krawężników 15x30 cm.

Burmistrz Miasta i Gminy

z up.
Kierownik Zamawiającego
Justyna Bozek
Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi

OR X *Dominika Stopa*

IM I *Agnieszka Luniewska-Jarzyna*