



WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/113/2021
do przetargu nieograniczonego
na

**Budowę kanału ściekowego tłoczego oraz przepompowni ścieków „Żeromskiego” w Pogórze gm.
Kosakowo**

CPV 45230000-8

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SWZ ZP/113/2021, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy do zakresu wykonywanych prac zalicza się zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni? Jeśli tak proszę o doprecyzowanie jakiej mocy powinno być urządzenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres prac objętych postępowaniem obejmuje również zakup, montaż, przyłączenie i rozruch stacjonarnego agregatu prądotwórczego o danych technicznych jak niżej, w obudowie do zastosowań zewnętrznych.

Agregat prądotwórczy zabudowany z automatycznym rozruchem FDG 200I ze sterownikiem, wyposażenie:

- klasa wykonania G3,
- elektroniczny regulator obrotów,
- odłącznik akumulatora,
- czujnik wycieku retencji,
- ręczna pompa spustu paliwa oraz retencji,
- karta komunikacji Ethernet,
- łączniki krańcowe otwartych drzwi i korka wlewu paliwa,
- układ SZR sterowny sterownikiem generatora do zastosowań zewnętrznych w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/113/2021.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugata