

## WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.9.2023

Bełchatów, 2023.05.19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu pn.: "Budowa Instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa"** - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

### Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18.05.2023 r.:

1. Ile jest instalacji PV dachowych (dach płaski, skośny), gruntowych oraz na elewacji? Brak uniemożliwia szczegółowe oszacowanie ceny ofertowej, natomiast przy tak dużej ilości instalacji różnice cenowe mogą być znaczne. Proszę o udostępnienie tabeli z PFU (str. 2-12) z uzupełnioną dodatkową kolumną pn. „miejsce montażu” (dach płaski, dach skośny, grunt, elewacja).

### Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, że dane dotyczące instalacji zostały udostępnione w Załączniku Nr 3 do Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

### Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.05.2023 r.:


1. Wnosimy o zmianę zapisu odnośnie wentylatora - nadmieniamy, iż w kotłach pelletowych zastosowany jest wentylator nadmuchiwy, który dozuje powietrze do komory spalania w zależności od zapotrzebowania -uzyskuje się wtedy oszczędności paliwa i wydłuża się stałopalność kotła. Natomiast

- w przypadku wentylatora wyciągowego niejednokrotnie wymagana jest ingerencja w instalację i występują jako samodzielne urządzenie
2. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle.
  3. Czy Zamawiający dopuści do zamówienia kocioł z zasobnikiem na paliwo o pojemności 180 dm

### Odpowiedzi:

1. Wymagania dotyczące kotłów na biomase zostały określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym str. 38-39.
2. Wymagania dotyczące licznika ciepła w kotle na biomase zostały określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym str. 39.
3. Zamawiający dopuszcza kocioł z zasobnikiem na paliwo o pojemności 180 dm<sup>3</sup>.

Przewodnicząca komisji przetargowej



mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>
2. a/a