

Zamawiający

**GMINA NAREWKA**

17-220 Narewka

ul. Białowieska 1

NIP 603 00 06 370

ZP.271.5.2023

### **Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ nr 4.**

**Dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka”, nr ogłoszenia w Dz. Urz. UE 2023/S 025-068669 z dnia 2023-02-03.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania wniesione w dniu 20.02.2023 r:**

##### **Pytanie 01:**

W dokumencie „Minimalne parametry oprav oświetleniowych do potwierdzenia kartami katalogowymi” z dnia 20 lutego w pkt 9 napisano „Dostęp do komory elektrycznej i optycznej beznarzędziowy” W pkt 15 – „Dostęp do komory osprzętu - Beznarzędziowy”

Prosimy o potwierdzenie, że komora elektryczna to komora osprzętu.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami dokumentacji PFU żąda się bez narzędziowego dostępu zarówno do komory optycznej, jak i komory elektrycznej, która może być nazwana komorą osprzętu.

##### **Pytanie 02:**

W pkt 9 tego dokumentu Zamawiający chciał ułatwić konserwację oprav poprzez dostęp beznarzędziowy do całej oprawy. Jednak w przypadku oprav LED, jeśli w ogóle, to wymienia się raczej zasilacz i to także już na dole w warsztacie. Na rynku wiele rodzin oprav posiada dostęp beznarzędziowy do komory osprzętu, jednak komora optyczna z reguły jest zamknięta na śruby. Powód głównie jest jeden, względy zachowania szczelności (optyki są na to bardzo czule na wilgoć), aby po otwarciu oprav nie doszło do błędu w zamykaniu. Dlatego większość oprav LED są szczelnie zamknięte w części optycznej. Dostęp jest łatwy, ale za pomocą śrub, aby połączenie, a co za tym idzie, szczelność była zachowana. Rozwiązania z beznarzędziowym dostępem do optyki ma niewiele oferentów głównie w swoich najdroższych wariantach. Ze względu na potrzebę rozważnego wydawania publicznych pieniędzy wydaje się że zapis w pkt 9 można usunąć. Pkt 15 opisuje dostęp do komory osprzętu. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu zwiększenie konkurencyjności i obniżeniu kosztów inwestycji bez szkody na jakości.

Wnosimy o usunięcie pkt 9.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący dostępu do komory optycznej i komory osprzętu proponowanych oprav do modernizacji oświetlenia ulic.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

ZATWIERDZIŁ  
Zastępca Wójta Gminy Narewka  
Łukasz Zasim