



ZP.271.6.2024

GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

Trzebnica, 20.02.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.6.2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn: „**Budowa, przebudowa, remont, odtworzenie i modernizacja infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, sportowej, turystycznej oraz kanalizacji w Gminie Trzebnica**”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 tj. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 2:

Proszę o jednoznaczne określenie jaka nawierzchnia ma być wykonana na przeniesionym placu zabaw. Czy ma to być nawierzchnia EPDM czy nawierzchnia piaskowa. W zależności od wyboru nawierzchni przez Zamawiającego proszę o podanie poszczególnych warstw nawierzchni wraz z ich grubościami oraz o określenie z jakiego materiału mają być wykonane obrzeża na placu.

Odpowiedź nr 2:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku, spełniającą wymogi PN dla placów zabaw. Grubość warstwy została określona w przedmiarze. Obrzeża mają być przeniesione z istniejącego placu zabaw.

Pytanie nr 3:

Proszę o określenie jaka nawierzchnia bezpieczna ma być wykonana przy ścianie wspinaczkowej. Czy ma to być nawierzchnia EPDM czy nawierzchnia z kory zgodnie z przedmiarem robót a raczej ze zrębków drewnianych o odpowiedniej frakcji. W zależności od wyboru nawierzchni przez Zamawiającego proszę o podanie poszczególnych warstw nawierzchni wraz z ich grubościami oraz o określenie z jakiego materiału mają być wykonane obrzeża nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, chyba, że zgodnie ze specyfikacją producenta zaoferowanej ścianki wspinaczkowej należy zastosować nawierzchnię EPDM. W takim przypadku należy wykonać nawierzchnię z EPDM. Grubość warstw przy ścianie wspinaczkowej, a także zakres strefy upadku mają być dostosowane do parametrów zaoferowanej





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

ścianki wspinaczkowej oraz spełniać wymagania PN dla placów zabaw.

Pytanie nr 4:

Czy w ramach wyceny opcji 6 polegającej na montażu trampolin ma być wycenione wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół trampolin z EPDM wraz z obrzeżami elastycznymi?

Odpowiedź nr 4:

Wokół trampolin należy wykonać nawierzchnię EPDM wraz z obrzeżami elastycznymi. Pozostałe zastrzeżenia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Kontakt z Zamawiającym poprzez Platformę Zakupową



tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

