



POWIAT GÓROWSKI

56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
tel. 65-544-39-00 fax 65-543-35-11
NIP 6931957453 Regon: 411050468

Powiat Górowski
ul. Mickiewicza 1 , 56-200 Góra
Tel. 65 544 39 00
email: sekretariat@powiatgora.pl

ZP.272.1.2023

Góra, dnia 17.02.2023 r.

3.

Do wszystkich Wykonawców.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1084D I etap Kłoda Górowska – Zawieścice oraz 2. nr 1100D etap I Jemielno”.

Zamawiający, Powiat Górowski działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i dokonuje zmiany treści SWZ

Pytanie Wykonawcy 1

Proszę o opublikowanie szerszego opisu oświetlenia hybrydowego, które należy zamontować na odcinku Kłoda Górowska- Zawieścice.

Odpowiedź Zamawiającego 1

Słup:

- wysokość 6 m,
- wysokość całkowita z panelami solarnymi i turbiną – 7,5 mb
- długość wysięgnika 1,2 – 2,5 mb,
- grubość ścianki 4,5 mm,
- zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy,

Fundament:

- betonowy prefabrykowany 100/43/43,

Źródło światła:

- oprawa soczewkowa skupiająca,
- barwa światła biała zimna 6000 K,
- moc oprawy LED 54W, 5400 lumenów,
- kąt rozproszenia wiązki światła 60 stopni,
- wodoszczelność IP67,

Turbina wiatrowa: 90 W

Panel fotowoltaiczny: 1 x 200 W

Akumulator żelowy:

- o pojemności 80 Ah, montowany na słupie w hermetycznej obudowie,

Sposób włączania / wyłączania:

- czujnik zmierzchowy,

Czas pracy lampy: do 15 godzin

Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie) 11 dni

Układ zasilania: 12 V,

Warunki pracy dla całej lampy: od -25/+50 stopni C

Pytanie Wykonawcy 2

Proszę o opublikowanie szerszego opisu punktowych elementów odblaskowych, które należy zamontować na odcinku Kłoda Górowska- Zawieścice.

Odpowiedź Zamawiającego 2

Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, , które odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów,

Parametry :

- wysokość: 16 mm
 - długość: 100 mm
 - szerokość: 89 mm
- odblaski dwu stronne biało-czerwone

Z up. STAROSTY

Andrzej Bogda
WICESTAROSTA