Klapy transferowe: GRYFIT NEO-T-500x950 i 500x1000 EI1 120
z elektromagnesem, zamykane impulsem z instalacji SAP
(Ściana z płyt g-k powinna być conajmniej EI 120).
Otwory pod klapy powinny być zlokalizowane jeden nad drugim,
Otwory o wymiarach 625x1025 i 625x1125, oddalone od siebie o
minimum 75mm, a od ścian i stropów o minimum 12,5mm.

Napowietrzanie przedsionka klatki A, system rozniczowania cisnien.
jedno urzadzenie nawiewne. Nawiew z poziomu -1
System napowietrzania NP4. Nadciśnienie 45Pa
Wysokosc klatki h=79,2m, obwód 15,8mb, powierzchnia A=13,6m2

Kanał wywiewny z magazynu biblioteki
istniejący, do demontażu i ponownego
zmontowania w koordynacji z nowymi
instalacjami (N10, NP4, W10, O1).
Od poziomu +4 do dachu

w miejscu podciągu wykonać
przewężenie kanału napowietrzającego
po domierzeniu na budowie

Klapy transferowe: GRYFIT NEO-T-500x950 i 500x1000 EI1 120
z elektromagnesem, zamykane impulsem z instalacji SAP
(Ściana z płyt g-k powinna być conajmniej EI 120).
Otwory pod klapy powinny być zlokalizowane jeden nad drugim,
Otwory o wymiarach 625x1025 i 625x1125, oddalone od siebie o
minimum 75mm, a od ścian i stropów o minimum 12,5mm.

Lokalne rozszerzenie kanału
N10(NP4) w szachcie do
podłączenia rozgałęzienia

Kanał nawiewny do magazynu biblioteki
istniejący, do demontażu i ponownego
zmontowania w koordynacji z nowymi
instalacjami (N10, NP4, W10, O1).
Od poziomu +4 do piwnicy

Instalacja glikolowego
odzysku ciepła - 2*dn100

Kanał tranzytowy / upustowy zapewniający
kompensacyjny przypływ powietrza pomiędzy
dwoma skrzydłami korytarza ewakuacyjnego

w miejscu podciągu wykonać przewężenie
kanałów oddymiania i transferowego
po domierzeniu na budowie

w miejscu podciągu wykonać przewężenie
kanałów oddymiania i transferowego
po domierzeniu na budowie

UWAGA.
WENTYLACJA BYTOWA NA POZIOMIE +13
ZGODNIE Z RYSUNKIEM nr 9 DLA POZIOMU +6

Jednostka projektowa

attik

Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji, Postolin
21a, 56-300 Milicz

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Projekt wentylacji bytowo-oddymiającej
w budynku Collegium Altum w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Etap projektu

Projekt budowlany

Nazwa rysunku

RZUT PIĘTRA 13

branża	nr rysunku	
instalacje sanitarne	**ISW-16**	
autorzy opracowania	nr uprawnień	podpis
prof. mgr inż. Wojciech Ratajczak	7131/63/P/2002 w spec.inst.sanit.	
prof. mgr inż. Paweł Wrzosek	61/Sz/2002 w spec.inst.sanit.	
sprz. mgr inż. Michał Żerdziński	WKP 0284/PWOS/04 w spec.inst.sanit.	
skala rysunku	data opracowania	nr strony
1:100	20.11.2015	