

PZ.271.1.21.2022.PZZiS-PZZ

Zagnańsk, dn. 24 czerwca 2022 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie Wykonawcy z dnia 23.06.2022 r.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana pokrycia dachowego wchodzi w zakres prowadzonego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego

Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi jest w zakresie postępowania przetargowego.

Pytanie 2

Zgodnie z opisem technicznym części architektonicznej pkt 2.5.16 zaprojektowano pokrycie z blachy na rąbek na deskowaniu pełnym, natomiast STWiORB pkt 5.2.4 przewiduje pokrycie z blachodachówki na łątach. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie rodzaju pokrycia dachowego.

Odpowiedź Zamawiającego

W wycenie należy uwzględnić wymianę pokrycia dachowego oraz łąt i kontrłąt z zastosowaniem membrany dachowej. Jako pokrycie należy przewidzieć blachę panelową na rąbek w kolorze grafitowym z 30-letnią gwarancją. Poza robotami w/w oraz towarzyszącymi zawartymi w dokumentacji przetargowej należy przewidzieć korektę (poziomowanie) wybranych elementów ze względu na odległy czas realizacji konstrukcji więźby dachowej i niedoskonałości z tym związanych.

Pytanie 3

Zgodnie z SWZ pkt III. 1.1 przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowo wykończeniowe wewnątrz budynku. Prosimy o załączenie zestawienia pomieszczeń objętych prowadzonym postępowaniem przetargowym wraz z podaniem szczegółów wykończenia posadzki, ścian, sufitów oraz wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu do postępowania przetargowego uwzględniono dokumentację projektową aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem i opisem materiałów wykorzystanych w projekcie architektury wnętrz oraz przedmiar robót wykraczający poza w/w. Razem dokumenty wzajemnie się uzupełniają i obejmują całość obiektu.

Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień
/podpisana elektronicznie/