



Waliły – Stacja, 07.03.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.04.2022

Strona prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wyposażeniu biura Nadleśnictwa Waliły w instalację systemu klimatyzacji.

Odpowiedzi na zapytania do postępowania

Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytania: W związku z analizą rynku producentów urządzeń klimatyzacyjnych informujemy państwa, że określony w SIWZ parametr głośności jednostki wewnętrznej ściennej na poziomie maks 35 db, dla jednostek od 2,2 do 4,5 kw spełnia tylko jeden producent, którego terminy dostaw nie zapewniają zrealizowania zamówienia w zakładanym terminie. W związku z tym składamy wniosek o dopuszczenie maksymalnej głośności jednostek wewnętrznych ściennych do 40 dB, co poszerzy ilość producentów spełniających wymagania i terminowe zrealizowanie zadania.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza maksymalną głośność na poziomie 40 dB na urządzenia wewnętrzne ścienne.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega termin składania ofert.