




-  STREFA ZAGROŻENIA 1
-  STREFA ZAGROŻENIA 2

UWAGA:
Strefę zagrożenia wybuchem należy oznaczyć tablicą informacyjną z napisem "STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 2"

Inwestor : Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMN Instytut Metali Nieżelaznych 44–100 GLIWICE; ul. Sowińskiego 5							
OBIEKT : INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH 44–100 GLIWICE; ul. Sowińskiego 5							
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Data	Podpis	Przerysowywanie, uzupełnianie, zastosowanie w innych opracowaniach wymaga zgody ANITEX GAZY TECHNICZNE wyrażonej pisemnie.		
Projektował	mgr inż. A. Surowiec		12.2020				
Opracował							
Sprawdził	mgr inż. J. Miedziński	instalacje sanitarne 1449/74/Kt			Nr rysunku: 43.20–20.15	Format: A3	Rev: –
Tytuł rysunku : WIATA GAZÓW TECHNICZNYCH STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM					Nr umowy: –	Stadium: projekt wykonawczy	Skala: 1:100