



RZUT PIWNICY

- Uwaga:
1. Podejścia pod pojedynczy grzejnik wykonać o średnicy DN15x1,2.
 2. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących gałęzi zasilających do podłączenia nowoprojektowanych grzejników - pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego.
 3. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, zabezpieczone pożarowo w klasie odporności pożarowej tych przegród.
 4. Wszelkie otwory w stropach i ścianach należy wykonać przez nawiercanie.
 5. Przewody należy prowadzić z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych.
 6. Istniejące instalacje zasilające budynek przy ul. Kresowej 26 należy pozostawić bez zmian.
 7. Projektowane przewody prowadzić z uwzględnieniem mijanek z istniejącymi instalacjami nieprzeznaczonymi do demontażu.
 8. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Oznaczenia:

CO1 Istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania - bez zmian

CO7 Pion instalacji centralnego ogrzewania - do likwidacji

CO12 Pion instalacji centralnego ogrzewania - do wymiany

- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania - bez zmian
- Grzejnik płytowy
- Grzejnik łazienkowy

0.05-1
CEN 21/500 720 mm
ΦH=690 W

Grzejnik nowoprojektowany

0.12-1
22/500 600 mm
ΦH=705 W

Grzejnik istniejący - bez zmian

IGA GONTARZ
tel. 606 827 702
igagontarz@gmail.com
ul. Karłowicza 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA I ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP
BRANŻA
SANITARNA

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projektował	mgr inż. Jakub Głuchowski upr. nr ZAP/0222/POOS/12	
Sprawdził	mgr inż. Jan Piotrowski upr. nr ZAP/0245/PWOS/12	
Opracowała		

NAZWA RYSUNKU
RZUT PIWNICY
instalacja c.o.

SKALA	DATA	NR RYS.
1:100	GRUDZIEŃ 2021	S.05

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT UMOWY O TRWAŁE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA.