



- OZNACZENIA:
1. POCHWYT BALUSTRADY - RURA STAŁOWA, GIĘTA PO ŁUKU MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY Ø 40(mm); MOCOWANA DO ŚCIANY ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW MAŁOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY;
 2. BRUZDA ŚCIENNA DO ZAMONTOWANIA BALUSTRADY W FORMIE POCHWYTU;
- UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE OCYNKOWANE I MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7016;
 2. SZCZEGÓŁY MOCOWANIA USTALIĆ W POROZUMIENIU Z DOSTAWCĄ BALUSTRAD I PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI;
 3. MOCOWANIE POCHWYTÓW NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW STAŁOWYCH OCYNKOWANYCH MAŁOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7016;
 4. BRUZDA ŚCIENNA O WYMIARACH: 45CM POWYŻEJ GÓRNEJ KRAWĘDZI POCHWYTU, 15CM PONIŻEJ DOLNEJ KRAWĘDZI POCHWYTU, 30CM OD BOCZNYCH KRZĄNCÓW POCHWYTU;
 5. ODLEGŁOŚĆ WYKOŃCZONEGO POCHWYTU BALUSTRADY OD ŚCIANY MIN. 5CM;
 6. SZEROKOŚĆ W ŚWIELE POMIĘDZY WYKOŃCZONYM POCHWYTEM NOWOPROJEKTOWANEJ BALUSTRADY, A POCHWYTEM ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY MIN. 120CM. W RAZIE KONIECZNOŚCI POGŁĘBIĆ BRUZDY;
 7. SZEROKOŚĆ W ŚWIELE POMIĘDZY WYKOŃCZONYM POCHWYTEM NOWOPROJEKTOWANEJ BALUSTRADY W PIWNICY (BAL.01 I BAL.05), A ŚCIANĄ MIN. 90CM;
 8. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE;
 9. WYMIARY POTWIERDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM BALUSTRAD;
 10. PO WYKONANIU ODKRYWEK, W RAZIE WYSTĄPIENIA WARUNKÓW ODMIENNYCH OD TYCH PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE, POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.