

Oznaczenia:

CO1 Istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania - bez zmian

CO12 Pion instalacji centralnego ogrzewania - do wymiany

Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie

Instalacja centralnego ogrzewania - powrót

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania - bez zmian

Grzejnik płytowy

Grzejnik łazienkowy

0.05-1
CEN 21/500 720 mm
ΦH=690 W


0.12-1
22/500 600 mm
ΦH=705 W

Grzejnik nowoprojektowany

Grzejnik istniejący - bez zmian

Uwaga:

1. Podeszścia pod pojedynczy grzejnik wykonać o średnicy DN15x1,2.
2. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących gałęzi zasilających do podłączenia nowoprojektowanych grzejników - pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego.
3. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, zabezpieczone pożarowo w klasie odporności pożarowej tych przegród.
4. Wszelkie otwory w stropach i ścianach należy wykonać przez nawiercanie.
5. Przewody należy prowadzić z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych.
6. Istniejące instalacje zasilające budynek przy ul. Kresowej 26 należy pozostawić bez zmian.
7. Projektowane przewody prowadzić z uwzględnieniem mianek z istniejącymi instalacjami nieprzeznaczonymi do demontażu.
8. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.



<div></div> <div>IGA GONTARZ tel. 606 827 702 igagontarz@gmail.com ul. Koszki Kierki 14/4, 75-563 Szczecin</div>			
NAZWA ZADANIA I ADRES INWESTYCJI PRZEBUDOWA WRZĄD ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO, UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE			
ETAP PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY			
BRANŻA SANITARNIA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN		PODPIS
Projektował	mgr inż. Jakub Gluchowski upr. nr ZAP/0222/POOS/12		
Sprawdził	mgr inż. Jan Piotrowski upr. nr ZAP/0245/PWOS/12		
Opracowała			
NAZWA RYSUNKU ROZWNIĘCIE INSTALACJI C.O.			
SKALA 1:100	DATA GRUDZIEŃ 2021		NR RYS. 5.10
PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA			