

Olkusz, dnia 15.09.2021r.

KBZ.271.2.25.2021

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Budowa przedszkola w sołectwie Osiek***

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1:

Zapoznając się z projektem branżowym (sanitarnym) do którego odsyłacie firmy wyceniające proszę o wskazanie miejsca gdzie jest informacja o parametrach tłumików akustycznych?

Odpowiedź:

Proszę przyjmować do wycen tłumiki zgodne z wymiarami. Zamawiający załącza zestawienie.

Pytanie 2.

Kod centrali w projekcie wentylacji wyraźnie sugeruje że centrala jest wyposażona w chłodnice freonową. Po co więc wyceniać agregat wody lodowej który obsługuje tylko chłodnice wodne ? Czy zatem należy wycenić agregat freonowy? Jakiego jego parametry mają być? Czy można sobie wycenić dowolny agregat freonowy?

Odpowiedź:

Centrala z chłodnicą freonową. Proszę przyjmować agregat chłodniczy freonowy o mocy chłodniczej 106kW.

Pytanie 3.

Brak w dokumentacji specyfikacji wykładziny PCV gr. 5 mm. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju wykładzina ma zostać zastosowana oraz o załączenie szczegółowej specyfikacji.

Odpowiedź:

Wykładziny PCV - wykładzina heterogeniczna, grubość 2 mm, grubość warstwy użytkowej 0,8 mm, antypoślizgowość: R10, trudnopalność: Bfl-s1, ścieralność: T, klasa użyteczności 43/34, kolor: zgodnie z projektem.

Osoba prowadząca sprawę:

Andrzej Budny, Mariola Graczyk, Sławomir Kocjan
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 313,
tel.: 32 6260157, 32 626 01 63, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Molczyńska
Z-ca Burmistrza