

Znak sprawy: In.III.271.2.2024

Radom, dnia 02.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II”.

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 31.01.2024r. otrzymał zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania.

Zapytanie brzmi następująco:

„proszę o podanie typów i charakterystyki włązów deszczowych i sanitarnych do zakupu i montażu”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Należy zastosować włązy kanalizacji deszczowej i sanitarnej żeliwne klasy D400 z wentylacją, logo Wodociągów Miejskich w Radomiu oraz stosownym oznaczeniem dla kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Miejskie w Radomiu, bez konieczności stosowania wypełnienia betonowego, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem do SWZ.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ



Mgr Tomasz Kuczyński