



Piaseczno, dnia 10 maja 2022 roku.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NA:

**„Remont starej przepompowni ścieków sanitarnych
przy ul. Wilanowskiej w Józefostawiu”**

Pytanie nr 1:

(...) w związku z chęcią wzięcia przez nas udziału w tytułowym zapytaniu prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę materiału, z którego ma być wykonana obudowa przepompowni z proponowanego polimerobetonu na żelbet (z zachowaniem średnicy wewnętrznej równej DN2000mm).

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału, z którego ma być wykonana obudowa przepompowni z proponowanego polimerobetonu na żelbet z zachowaniem średnicy wewnętrznej równej DN2000 mm, kręgi łączone na uszczelki gumowe, z wyprofilowanym dnem pompowni zapobiegającym gromadzeniu się szmat, itp. z wykonaniem przejść szczelnych (łańcuszkowych). Zbiornik pompowni musi być fabrycznie zabezpieczony od środka odpowiednim materiałem odpornym na środowisko agresywne (ścieki).

PREZES ZARZĄDU

Piotr Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Wiceprezes Zarządu

