

Znak sprawy: IZRK.7021.755.2021.BM

Gmina Wiskitki

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki

Warunki przyłączenia

do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomości w miejscowości Wiskitki nr ew. dz. 365 obręb Wiskitki

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 30.11.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu- 30.11.2021 r.) informuję, że odprowadzanie ścieków dla ww. nieruchomości należy zaprojektować według następujących zasad:

I. Techniczne warunki przyłączenia:

1. Miejsce włączenia przyłączy – od istniejącej sieci kanalizacyjnej położonej w miejscowości Wiskitki na działce o nr ew. 364 obręb Wiskitki poprzez bezpośrednie włączenie do istniejącej studzienki lub istniejącego kolektora za pomocą trójnika lub projektowanej studzienki.
2. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy 200 mm, SN8 i prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5% zabezpieczającym utrzymanie minimalnych prędkości przepływów.
3. Stosować rury lite z PVC.
4. W miejscach załamania kanału, odgałęzień, zmiany kierunku trasy oraz zmiany głębokości posadowienia kanału należy przyłącza stosować studnie rewizyjne.

II. Parametry techniczne związane z budową przyłącza kanalizacyjnego:

1. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej.

III. Informacje formalno- prawne:

1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
2. Usytuowanie projektowanego przyłącza nie podlega obowiązkowemu uzgadnianiu na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, jednakże takie uzgodnienie jest możliwe, jeżeli starosta otrzyma wniosek w tej sprawie, uzasadniony

w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

3. Uzgodnienie projektu technicznego z Gminą Wiskitki.
4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego realizowana jest na koszt inwestora.
5. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Odbiorcy i będzie przez niego utrzymywane.
6. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może nastąpić po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną przyłącza.
7. Włączenie należy realizować pod nadzorem eksploatatora.
8. Nie wolno zasypywać wykopu przed włączeniem do sieci i odebraniem przyłącza przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki pod rygorem ponownego odkrycia przyłącza.
9. Zabrania się odprowadzania wód deszczowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
10. Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków.
11. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości, protokół odbioru przyłącza i mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
12. Niniejsze warunki techniczne zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zachowują ważność przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymują

1. adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA
MB
mgr inż. Bartłomiej Meszka
INSPEKTOR
ds. gospodarki wodno-ściekowej,
rolnictwa i ochrony zwierząt.

Sporządził:
mgr inż. Bartłomiej Meszka
Inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Klimatu
na stanowisku ds. gospodarki wodno-ściekowej, rolnictwa i ochrony zwierząt,
tel. 46 854 50 23

Znak sprawy: IZRK.7021.754.2021.BM

Gmina Wiskitki

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki

Warunki przyłączenia

**do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomości w miejscowości Wiskitki nr ew. dz. 364 obręb
Wiskitki**

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 30.11.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu- 30.11.2021 r.) informuję, że odprowadzanie ścieków dla ww. nieruchomości należy zaprojektować według następujących zasad:

I. Techniczne warunki przyłączenia:

1. Miejsce włączenia przyłączy – od istniejącej sieci kanalizacyjnej położonej w miejscowości Wiskitki na działce o nr ew. 364 obręb Wiskitki poprzez bezpośrednie włączenie do istniejącej studzienki lub istniejącego kolektora za pomocą trójnika lub projektowanej studzienki.
2. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy 200 mm, SN8 i prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5% zabezpieczającym utrzymanie minimalnych prędkości przepływów.
3. Stosować rury lite z PVC.
4. W miejscach załamania kanału, odgałęzień, zmiany kierunku trasy oraz zmiany głębokości posadowienia kanału należy przyłącza stosować studnie rewizyjne.

II. Parametry techniczne związane z budową przyłącza kanalizacyjnego:

1. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej.

III. Informacje formalno- prawne:

1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
2. Usytuowanie projektowanego przyłącza nie podlega obowiązkowemu uzgadnianiu na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, jednakże takie uzgodnienie jest możliwe, jeżeli starosta otrzyma wniosek w tej sprawie, uzasadniony

w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

3. Uzgodnienie projektu technicznego z Gminą Wiskitki.
4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego realizowana jest na koszt inwestora.
5. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Odbiorcy i będzie przez niego utrzymywane.
6. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może nastąpić po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną przyłącza.
7. Włączenie należy realizować pod nadzorem eksploatatora.
8. Nie wolno zasypywać wykopu przed włączeniem do sieci i odebraniem przyłącza przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki pod rygorem ponownego odkrycia przyłącza.
9. Zabrania się odprowadzania wód deszczowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
10. Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków.
11. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości, protokół odbioru przyłącza i mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
12. Niniejsze warunki techniczne zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zachowują ważność przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymują

1. adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA
M
mgr inż. Bartłomiej Meszka
INSPEKTOR
ds. gospodarki wodno-ściekowej,
rolnictwa i ochrony zwierząt

Sporządził:

mgr inż. Bartłomiej Meszka

Inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Klimatu

na stanowisku ds. gospodarki wodno-ściekowej, rolnictwa i ochrony zwierząt,

tel. 46 854 50 23