



Legenda:

- Droga ewakuacji
- ☒ Oprawa oświetlająca gaśnicę, hydrant lub wyłącznik p-poż (montowana na suficie)
- M1 Oprawa antypaniczna (montowana na suficie)
- C1 Oprawa oświetlająca drogę ewakuacji (montowana na suficie)
- W1 Oprawa ewakuacyjna mrozoodporna
- EW1, EW2 Oprawa wyznaczająca kierunek ewakuacji (montowana na suficie lub ścianie)

- UWAGI:
- Konceptję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 - Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie PPOŻ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
 - Oprawy doświetlające urządzenia ppoż montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno”.
 - Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe.
 - Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
 - Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osi dróg ewakuacyjnych.
 - Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

AW1	ONTEC S M1 301 NM
☒	ONTEC S C1 302 NM
M1	ONTEC S W1 302 NM COLD
C1	ONTEC S M1 301 M
EW1	ONTEC G E1B 301 M
EW2	ONTEC S M2 302 NM

KOPROWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WIDELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW, BEZ WNIOSZENIA PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1984 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŘREWNYCH	
ElpromaD	
Temat:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
Adres:	ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
Investor:	Szkoła Podstawowa nr 4 im. m.rya Henryka Sucharskiego, ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
Faza:	Projekt Budowlany i Wykonawczy
Projektant:	inż. RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05
Opracował:	mgr inż. PAWEŁ MADEJSKI
Skala:	1:100
Data:	grudzień 2016
Tytuł rysunku:	Rzut piwnicy - plan instalacji oświetlenia awaryjnego
Rys. Nr.:	E1