

PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Energii
Staszów
Krakowska 44, 28-200 Staszów

Spółka zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000270202 NIP 7010049247
Kapitał zakładowy 1 865 962 000 zł
ul. 6-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Energii Staszów
tel.: (015) 891 46 00, fax: (015) 891 46 02
ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów

Znak: RDE3 / ZP / 7 / 2009 / P

WARUNKI PRZEBUDOWY
sieci elektroenergetycznej nN

Staszów, dnia 31-03-2009

Wnioskodawca:

AJKO ARTUR KRĘCISZ
UL. H.SAWICKIEJ 11
28-200 STASZÓW

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 17-03-2009, Rejon Dystrybucji Energii Staszów określa warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nN, jakie należy spełnić, w związku z kolizją z projektowaną budową ulicy Słonecznej, zlokaliz. –działka nr 930, Staszów.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZEBUDOWY

- 1.1. W związku, z zachodzącą kolizją, z projektowaną budową ulicy Słonecznej, należy, istniejący kabel nN YAKY 4x25mm², zasilający budynek na działce nr 930, nawiązany od sł. nr 6/7/1, przebudować, układając kabel, na skrzyżowaniu z proj. drogą, prostopadle do drogi.
- 1.2. Dodatkowo, na skrzyżowaniu z drogą, zabudować, na kablu, rurę osłonową.
- 1.3. W razie konieczności, wydłużenia trasy, przebudowywanego odcinka, zastosować ten sam przekrój kabla.

2. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE

- 2.1. Cały zakres prac wykonać zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów.
 - 2.2. Na wykonanie prac związanych z przebudową, uzyskać polecenie na pracę w RDE Staszów, oraz uzgodnić termin wyłączenia linii z RDE Staszów,
 - 2.3. Przebudowę należy zgłosić do odbioru technicznego w RDE Staszów,
 - 2.4. Na cały zakres związany z przebudową, Podmiot Wnioskujący Przebudowę, wykonuje, własnym kosztem i staraniem, Projekt Budowlany i Wykonawczy, wraz z Kosztorysem, uzyskując decyzję pozwolenia na budowę, na rzecz Zakładu,
 - 2.5. Przed przystąpieniem do opracowania projektu, Podmiot winien podać Zakładowi dane projektanta, umożliwiające wydanie projektantowi pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zakładu,
 - 2.6. Projekt budowlany, wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, podlega uzgodnieniu przez RDE Staszów,
 - 2.7. Warunkiem przystąpienia do realizacji w/w warunków jest zawarcie umowy o przebudowę, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, tj. Przedsiębiorstwa Energetycznego i Podmiotu Wnioskującego Przebudowę. Umowa o przebudowę urządzeń (U-5), zostanie zawarta, po dostarczeniu przez podmiot projektów budowlanego i wykonawczego, wraz z pozwoleniem na budowę, wydanym na PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., zaopatrzoną w klauzulę ostateczności, lub cesję pozwolenia na rzecz PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.. Zgodnie z umową, przebudowę urządzeń wykona Zakład, natomiast Podmiot pokryje rzeczywiste nakłady poniesione w związku z przebudową. Projekt umowy został załączony do niniejszych warunków. W sprawie umowy prosimy kontaktować się z: Zespołem Przyłączeniowym RDE Staszów, tel. 0158914740, 0158914742.
3. **TERMIN WAŻNOŚCI WARUNKÓW PRZEBUDOWY** – 2 lata od daty wydania.
4. **ZAŁĄCZNIKI** - projekt umowy o przebudowę U-5.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x ZP


Z-ca DYREKTORA
REGIONU DYSTRYBUCJI ENERGII
na Utrzymania Majałku Sieciowego
Jan Idzik