



Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	H pomieszc.	Powierzchnia użytkowa
1.	Kominek	parkiet	2.55	26.00 m²
2.	Pom. socjalne	wykładka PCV	3.11	6.20 m²
3.	Rejestracja	wykładka PCV	3.11	8.80 m²
4.	Odbiór	wykładka PCV	3.11	10.00 m²
5.	Pokój badań TK	wykładka PCV	3.11	21.00 m²
6.	Stomatologia	wykładka PCV	3.11	5.70 m²
7.	Pom. zabiegowe	wykładka PCV	3.11	4.80 m²
8.	Pom. trykotaż. pacjenta	wykładka PCV	2.75	12.20 m²
9.	Pokój badań RTG	wykładka PCV	3.11	22.50 m²
10.	Stomatologia	wykładka PCV	3.11	10.80 m²
11.	Pokój badań RTG	wykładka PCV	3.11	24.50 m²
12.	Um. WC dla personelu	parkiet	3.11	4.20 m²
RAZEM				157.20 m²

OZNACZENIA

- INSTALACJA GN. WTYCZKOWYCH
- - - WLZ
- - - INSTALACJA POL. WYRÓWNAWCZYCH
- - - WIELE OBWODÓW
- - - LOKALNA SZYNA UZIEMIĄJĄCA
- - - ILOŚĆ GNIAZD I NAZWA OBWODU
- - - ILOŚĆ ŻYL PRZEWODU
- - - ILOŚĆ OBWODÓW
- - - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA
- - - GN. PT. 2P+Z 230V/16A IP20
- - - GN. PT. 2P+Z 230V/16A IP44
- - - GN. PT. DATA 2P+Z 230V/16A IP20
- - - Rura PCV śr. 100 mm
- - - Otwór rewizyjny

Korytka kablowe oraz rury w posadzce
— wg wytycznych firmy Philips

Rysunek rozpatrywać łącznie ze schematami E-2, E-3, E-4

PROEL		OBIEKT	
10-456 Olsztyn ul. Wyszynskiego 15 tel. (089) 5331 330		Szpital Powiatowy w Mragowie	
PROJEKTOWAŁ Zbigniew Bardzicki		ADRES 11-700 Mragowo, ul. Wolności 12	
OPRACOWAŁ Paweł Szponar		BRANŻA ELEKTRYCZNA	
SPRAWOZD. MAREK HANOWSKI		TYTUŁ PLAN ZAŚILANIA TOMOGRAFU I RTG	
upr. bud. 24/02/06		- portier	
		DATA 09.2010	
		SKALA 1:100	
		NUMER RYSUNKU E-7	