

# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

mistrz GŁOSEK Bogdan  
11-700 Mragowo ul. Boh. Warszawy 11  
tel. (089) 741 3877 tel. kom 0604 425811  
NIP 742-103-87-88 REGON 004446780

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH  
mistrz Bogdan Głosek tel. 741-38-77  
11-700 Mragowo ul. Boh. Warszawy 11/6  
NIP 742-103-87-88 REGON 004446780

Mragowo 2007-02-26

## OPINIA nr 22/2007

### Dotyczy: sprawdzenia wentylacji w pomieszczeniach rentgena

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych w miejscowości Mragowo ul. Królewiecka nr 58 (rentgen)

**Dla: Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mragowie**  
wykonanej przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Bogdana GŁOSEK w dniu 26.02.2007r.

Stwierdza się, co następuje\*:

Pomieszczenia posiadają wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną i wentylację grawitacyjną. Wentylacja mechaniczna posiada zamontowany na strychu wentylator kanałowy o wydajności 1300m<sup>3</sup>/h. Zamontowano regulator obrotów przy wentylatorze w celu wyregulowania ilości wymiany powietrza w pomieszczeniach rentgena.

Wydajność wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach jest następująca:

Ciemnia – kubatura 22m<sup>3</sup> – 72 m<sup>3</sup>/h

Rentgen – 118 m<sup>3</sup> --(od strony ciemni) II wlot 173 m<sup>3</sup>/h; III wlot 187 m<sup>3</sup>/h.= 360m<sup>3</sup>/h

Przebieralnia z oknem - kubatura 7m<sup>3</sup> 10 m<sup>3</sup>/h

Przebieralnia bez okna – kubatura 10m<sup>3</sup> 15 m<sup>3</sup>/h

Wymiana powietrza w pomieszczeniach rentgena spełnia wymogi i jest wystarczająca.

UWAGA:

Opinię sporządzono w oparciu o : *Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz. U. nr 89 poz 414) z późniejszymi zmianami tekst jednolity z dnia 21 listopad 2003r, (Dz. U. nr 207 poz.2016). Ustawę o ochronie przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2003r Nr 121, poz. 1138) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.*

Dotyczy sprawdzenia w dniu 26.02.2007r.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: 1 egz. dla zlecniodawcy, 1 egz. dla a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data . 26.02.2007r.

podpis:.....

INSPEKTOR  
Budownictwa  
Pracowni  
Pracowni

Opiniodawca:

Bogdan Głosek

MISTRZ KOMINIARSKI  
Upr 520/87 Wrocław

Uwaga:

\*Po wykonaniu i usunięciu usterek należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń.