

Przystajń, dn. 11.05.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego dla zadania:

**„Remont części dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przystajni przy ul. Szkolnej 9; 42-141 Przystajń za pomocą membrany polimocznikowej”.**

W związku ze złożonym pytaniem do niniejszego postępowania, przekazuję odpowiedź zamawiającego:

1. Proszę o informację czy zastosowany polimocznik ma być czystym polimocznikiem, czy może być polimocznikiem hybrydowym. Polimocznik hybrydowy jest dużo tańszy, i potocznie również nazywany jest polimocznikiem. Dlatego informacja, że pokrycie ma być z czystego polimocznika wyeliminuje sytuację, że jeden z oferentów zaofertuje usługę na czystym polimoczniku, a drugi będzie tańszy ponieważ złoży ofertę na hybrydowym. Chyba, że dopuszczacie Państwo hybrydowy, wówczas taka oficjalna informacja również będzie przydatna..

**Odpowiedź:** Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości oraz elastyczności dachu Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania polimocznika hybrydowego.

Jednocześnie w uszczegółowieniu do opisu przedmiotu zamówienia informuję: Nazwę producenta membrany polimocznikowej wskazana w przedmiarze robót należy traktować jako przykładową, dopuszczalne jest zastosowanie polimocznika innych producentów.

WÓJTA  
GMINY PRZYSTAJŃ  
Henryk Mach