



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 12.09.2024r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IIB-II-9/2024**

### DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Zestaw 21

##### Pytanie 1

Zgodnie z rysunkiem 1.2\_H\_32 do wykonania jest 1 odbojnica 30x30x197cm, natomiast w przedmiarze robót wyliczona ilość sugeruje że odbojnic jest 5, prosimy o określenie prawidłowej ilości powyższych odbojnic którą należy przyjąć do wyceny.

##### Odpowiedź

Ilość przedmiarowa jest poprawna. Odbojnica 30x30x197cm występuje również na rys. nr 1.2/H/27 w ilości 4 szt.

##### Pytanie 2

Czy możemy prosić o zamieszczenie rysunku krawężnika który ma być zainstalowany na oczepie betonowym.

##### Odpowiedź

Krawężnik jest pokazany w PW Tom 1 na rys. nr 1.2/H/27.

##### Pytanie 3

Prosimy o podanie typu bariery drogowej, ponieważ cena w dużej mierze jest uzależniona od jego rodzaju, tj. wytrzymałości, wysokości, grubości itp.

##### Odpowiedź

Bariera drogowa stalowa - typ H2W4B.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

### **Pytanie 4**

Na rysunku nr 1.2\_H\_33 przedstawiono rysunek stojaka na sprzęt ratowniczy z zapisem że do wykonania są 2 kpl, natomiast w przedmiarze robót w pozycji 4.6 znajduje się zapis o 3szt stojaków. Prosimy o informację jaką ilość należy przyjąć do wyceny.

### **Odpowiedź**

Przyjąć ilość zgodną z przedmiarem.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.

### **Pytanie 5**

W związku z zapisem w SWZ, o zabezpieczeniu liczonym jako procent od ceny całkowitej podanej w ofercie, prosimy o analogiczny zapis w umowie, która jest załącznikiem do SWZ (jednolitość zapisów dokumentów przetargowych).

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

### **Pytanie 6**

Czy gwarancja bankowa może być w postaci elektronicznej przekazana do Banku Beneficjenta?

### **Odpowiedź**

Zasady przekazywania wadium w tym gwarancji bankowych zostały określone w SWZ, gdzie Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, (o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) - 4) Ustawy – wadium musi zostać przekazane Zamawiającemu jako oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), w postaci elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert.

### **Pytanie 7**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie ściągów stalowych, mianowicie w SST-1.2 widnieje zapis że ściągi mają mieć średnicę 40mm natomiast z dokumentacji wynika że ściągi mają być wykonane z prętów fi 42. Prosimy o określenie prawidłowej średnicy pręta którą należy przyjąć do wyceny.

### **Odpowiedź**

Prawidłowa średnica ściągu jest podana w Projekcie Wykonawczym.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania posadowienia pośredniego konstrukcji poprzez zastosowanie pali CFA lub innych?

### **Odpowiedź**

Wykonawca ma przygotować ofertę zgodnie z dokumentacją projektową.