



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 12.09.2024r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IIB-II-9/2024**

### DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Zestaw 22

##### Pytanie 1

Prosimy o przeanalizowanie specyfikacji M.14.01.01 w zakresie parametru CVN40J T-40stC, ponieważ w odniesieniu do przywołanych norm EN10025-3 i EN 1993-1-10+AC:2005, parametr ten nie jest możliwy do spełnienia. Zacytowane z EN w specyfikacji parametry są niezgodne z zapisami przywołanych norm.

##### Odpowiedź

Dotyczy specyfikacji szczegółowej SST-2.1.1 KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU NIOSĄCEGO, a nie jak przywołano w pytaniu M14.01.01.

Odpowiednio dla stali S355N CVN ma być 40J T-20°C, S460N CVN 40J T-20°C.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.