



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 12.09.2024r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IIB-II-9/2024**

### DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Zestaw 19

##### Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości wbicia pali ponieważ w pozycji przedmiarowej nr 2.9 TOM 9 TECZKA 9.1.1 jest informacja odnośnie wbicia 9 pali o średnicy 508/12,5 natomiast z rysunku nr 1.2\_H\_13 wynika że do wbicia jest 9 pali ale o średnicy 610/12,5.

##### Odpowiedź

Pale A.1.5÷A.1.9, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2 są średnicy 508x12,5mm. Pozycja przedmiarowa jest poprawna.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.

##### Pytanie 2

W na Projekcie Zagospodarowania Terenu w Projekcie budowlanym, widnieje zapis że nawierzchnię placu należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm, natomiast w Projekcie Wykonawczym Branży drogowej mamy zapis o kostce gr. 10cm. Jaką kostkę należy przyjąć do wyceny?

##### Odpowiedź

Wysokość kostki wynosi 10 cm zgodnie z PW Tom 4.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.