

## WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn.: **Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 199 w m. Mierzyn**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

### Pytanie 1

Warstwa wyrównawcza - w kosztorysie ofertowym założona jest AC 11 W, natomiast w SST jest oznaczenie AC 16 W i odwołanie do wymagań wg SST warstwy ścieralnej tj. 05.03.05b pkt 5 - proszę o wyjaśnienie jaka mieszanka ma być zastosowana do warstwy wyrównawczej.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do warstwy wyrównawczej należy stosować mieszankę AC16W, natomiast na jazdach mieszankę AC11S, w załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar.

Z-ca Dyrektora  
  
Kinga Hadrach

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych

61-623 Poznań  
ul. Wilczak 51

TEL 61 826 53 92  
FAX 61 826 49 49

NIP 9720914891  
REGON 631280 809

E-MAIL: pocza@wzdw.pl  
www.wzdw.pl