

WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/40/2021
do przetargu nieograniczonego
na:

Pakiet I: Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody "PCK" w Gdyni
Pakiet II: Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody „Wielkopolska” w Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/40/2021, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli hmi Weintec zamiast astrady?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować panel Astraada, zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie przetwornicami po komunikacji analogowej, która jest bardziej niezawodna? Komunikacja po protokole Profibus wykorzystywana byłaby wyłącznie do celów informacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować sterowanie przetwornicami po protokole Profibus.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/40/2021.


PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU
mgr inż. Robert Bugala