



LEGENDA:

- Zw—Zw— DZIAŁKA INSTALACJI WODY ZIMNEJ
- Cw—Cw— DZIAŁKA INSTALACJI WODY CIEPŁEJ
- Cwc—Cwc— DZIAŁKA INSTALACJI CYRKULACJI

- zw50x4,5 ŚREDNICA DZIAŁKI INSTALACJI WODY ZIMNEJ
- cw50x4,5 ŚREDNICA DZIAŁKI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ
- cwc20x2,25 ŚREDNICA DZIAŁKI INSTALACJI CYRKULACJI
- Hd: +3,71 m WYSOKOŚĆ PROWADZENIA INSTALACJI (WYS. DNA RURY WRAZ Z IZOLACJĄ)

- PION LOKALNY - ZEJŚCIE NA WYSOKOŚĆ 0,40 m OD POSADZKI
- ZAWÓR KULOWY WG DIN 1988
- ZAWÓR RÓWNOWAŻACY PRZEPŁYW WRAZ Z DEZYNFEKCJĄ
- ZAWÓR CIEWIERĆOBROTOWY
- WODOMIERZ
- BATERIA CZERPALNA
- BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
- BATERIA CZERPALNA NATRYSKOWA

- † ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA - ODLEGŁOŚĆ OD POSADZKI: 0,85M
- FILTR SIATKOWY
- ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY (KLASY BA / EA)

UWAGA:  
INSTALACJE W POMIESZCZENIACH PROWADZIĆ W WARSTWIE IZOLACYJNEJ POSADZKI  
INSTALACJE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (PRZESTRZENIE OTWARTE) NALEŻY IZOLOWAĆ CIEPLNIE

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione	temat:	Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59)		
	inwestor:	Miasto Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36		
	rys:	Rzut parteru Instalacja WOD-KAN		
	branża:	INSTALACJE SANITARNE	Nr upr.	Podpis
	data:	wykonął:		
12.2022	projektował:	mgr inż. Paweł Nowak	SLK/6462/ PWBS/15	KAN-1
	skala:	sprawdził:	SLK/2544/ PWOS/09	
	1:50	mgr inż. Piotr Henc		