

B1

- oprawa oświetleniowa 2750 Lm; 230V IP20; on/off; wys zaw 2,0 m ozn proj B
- oprawa oswietleniowa plafoniera 110 Lm; 230V IP20; on/off; ozn proj C
- oprawa kinkiet, strumien dwustronny 850 Lm; 230V IP65; on/off; ozn proj D
- oprawa awaryjna 110 Lm; taw=1 godz; CBNBOP ozn proj A
- pikt oprawa awaryjna 110 Lm; taw=1 godz; CBNBOP piktorgram wyjscie ozn proj Aw
- łącznik instalcyjny 2 bieg; p/t
- łącznik instalcyjny 1 bieg; p/t
- gniazdo 230V; podwójne; p/t
- gniazdo 230V; pojedyńcze; p/t
- gniazdo 2xRJ45 cat 6 p/t
- 100V/ wentylatory osiowe; włączyc w obw oświetlenia danego pomieszczenia
- korytko kablowe perforowane 100x60 ocynk gr 0,75

UWAGA:
1. Instalacja mieszana, podtynkowa, na korytkach
2. zastosować przewody YDY 3x1,5 - obw oświetlenia; YDY 3x2,5 obw gniazd
3. wentylatory osiowe podłączyć do obw. danego pomieszczenia
4. grzejniki elekttryczne wyposzayc w gniazdo pojedyńcze 230V; montowac w bezposrednim sąsiedztwie

- elekrtrozaczep
- przycisk otwierajacy
- manipulator strefy
- czujka ruchu
- centrla SSWiN; klasa GRADE 2
- kamera
- sygnalizator

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI STRZELNICY

NR	Pomieszczenie	Pow. użytkowa [m2]
1.1	WIATROŁAP/ SZATNIA	14,11
1.2	POM. SOCJALNE	6,23
1.3	WC MĘŻCZYZN	9,01
1.4	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,43
1.5	WC KOBIET	3,69
1.6	POM. OCZEKIWANIA I INSTRUKTAŻU	29,70
1.7	STEROWNIA/ POM. PIERWSZEJ POMOCY	8,02
1.8	MAGAZYN PODRĘCZNY BRONI, AMUNICJI I TARCZ	6,69
1.9	STRZELNICA	175,26
1.10	KOMUNIKACJA	13,19
1.11	POM. TECHNICZNE	2,49
RAZEM		272,82

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.

temat: Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej 44-280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59)

inwestor: Miasto Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36

rys. Instalacja oswietlenia; gniazd, SSWiN

		Nr upr.	Podpis
data: 12. 2022	wykonał:		
	sprawdził: mgr inż P. Szydło	SLK/5753/ PWBE/15	
skala: 1:100	projektował: mgr inż. P. Hepa	SLK/1774/ P00E/07	

ambient
studio projektowe
gliwice, prowackiego 5g

nr rys. E-09