


GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO



Giżycko, 13 listopada 2023r.

ZP.271.1.31.2023.AO/MZP

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2, 6 z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON” udziela odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postępowaniu:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Pytanie 29

Proszę o ujednoczenie rodzaju drewna na tężnię i pergolę, gdyż w różnych miejscach projektu widnieje sosna, świerk i modrzew. Proszę o potwierdzenie, że klasa drewna to C27.

Odpowiedź 29

Zamawiający potwierdza, że klasa drewna to C27, dopuszcza jednak drewno konstrukcyjne klasy C24 – modrzew lub świerk skandynawski.

Pytanie 31


Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku różnic w opisie projektu PAB i PT wiążące są zapisy PT. Np. w PAB wypełnienie to witki brzożowe, w PT konstrukcja - tarnina śliwy, a na rysunkach sanitarnych tarnina z drzewa wiśni (taka w ogóle nie istnieje).

Odpowiedź 31

Zamawiający informuje, iż w przypadku różnic pomiędzy zapisami PAB a PT wiążące są zapisy projektu technicznego. Wypełnienie to alternatywnie witki brzożowe lub tarnina śliwy.

Pytanie 32

Co oznacza zapis, że obróbki blacharskie mają być na rąbek stojący / gont bitumiczny?



Odpowiedź 32

Zamawiający informuje, iż obróbki blacharskie mają być wykonane z blachy. Gont bitumiczny pojawił się w opisie omyłkowo. Być może dotyczyło to pokrycia dachu tężni ale w tym wypadku alternatywą dla blachy byłaby papa termozgrzewalna a nie gont bitumiczny.

Pytanie 33

Prosimy o zamianę zbiorników betonowych na zbiorniki z włókna szklanego, jakie zwykle stosuje się przy tężniach.

Odpowiedź 33

Zamawiający wyraża zgodę za zamianę zbiorników betonowych na zbiorniki z włókna szklanego.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, że stężenie solanki ma być max 4,5 % (wg PAB). Czy z uwagi na fakt nierozwijania się glonów i innych zanieczyszczeń przy stężeniu powyżej 4,0 % należy uznać żądane stężenie w zakresie 4,0 do 4,5 %? W PT sanitarnym jest z kolei zapis o solance 10 % -owej. Która z wartości jest prawidłowa?

Odpowiedź 34

Zamawiający informuje, iż należy zastosować solankę o stężeniu w zakresie 4-4,5%.

Pytanie 35

Prosimy o zamianę instalacji solankowej nadziemnej z rur stalowych nierdzewnych na rury z PE, który zwykle są stosowane w tężniach.

Odpowiedź 35

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie rur PE.

Pytanie 36

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego drewna mają być koryta ciekowe - modrzewiowe (PT konstrukcja) czy dębowe (PT sanitarka)?

Odpowiedź 36

Zamawiający informuje, iż koryta ciekowe mają być wykonane z drewna modrzewiowego.

Pytanie 37

W jaki sposób solanka ma nawilżać tarninę?

Z rysunków sanitarnych wynika, że koryta z solanką są w poprzek tężni na całej jej szerokości w odstępach między sobą o nieznannej wielkości. Jest to błąd, gdyż solanka powinna się przelewać na tarninę wzdłuż tężni na całej jej długości po obu stronach.


Odpowiedź 37

Zamawiający informuje, iż nawilżenie wypełnienia powinno przelewać się wzdłuż tężni, po obu jej stronach na całej długości.

Zamawiający dołącza aktualne warunki wydane przez Orange.

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
ID postępowania: 835762, do pobrania:

1. Niniejsze pismo ZP.271.1.31.2023.AO/MZP z dnia 13.11.2023r. – wyjaśnienie treści SWZ nr 2,
2. Uzgodnienie projektu dotyczącego zagospodarowania terenu ul. Nadbrzeżnej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Giżycku dz. nr 584, 594/6 wydane przez Orange.



(-) Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Burmistrza Miasta