



LEGENDA - INSTALACJA ODGROMOWA:

- zwody poziome DFeZn fi8mm, układać na uchwytnych klejonych do pokrycia dachowego

•-•

złącze kontrolne montowane na elewacji

A

- połączyć z instalacją uziemiającą - uziom pionowy l=6m, Ø18mm

B

- przewody odprowadzające DFeZn fi8mm, prowadzić na uchwytnych po elewacji

C

- żeśmy pionowe DFeZn fi8mm, prowadzić na uchwytnych po elewacji

D

- maszt odgromowy montowany do ściany budynku, wystawić 5m ponad dach

E

- iglica pionowa DFeZn fi8mm, prowadzić na uchwytnych po kominie, wyprowadzić 1m nad komin

UWAGA!

1. Wszystkie złącza ponumerować i oznaczyć grawerowanymi tabliczkami wg dokumentacji.

2. Miejsca połączeń instalacji odgromowej zabezpieczyć antykorozyjnie.

TEMAT:  
Plan instalacji odgromowej w ramach przedsięwzięcia pn.:  
„Modernizacja kolumny gazowej – objazdowej rokiżowanej w SP ZOZ Państwowych Szpitala dla Nerwowej Psychicznej Chorych w Rybniku”

INERGIS OŚWIETLENIA  
SP ZOZ Państwowych Szpitala dla Nerwowej i Psychicznej Chorych w Rybniku  
ul. Główna 33, 44 - 201 Rybnik  
Ogólny numer telefonu: 347 303 1 10089 Rybnik  
nr. działu: 432/15

INWESTOR:  
SP ZOZ Państwowych Szpitala dla Nerwowej i Psychicznej Chorych w Rybniku  
ul. Główna 33, 44 - 201 Rybnik

GENERALNY WYKONAWCA:  
 INERGIS S.A.  
ul. Kłodzkiego 18/28 B  
40-213 Częstochowa  
tel/fax: (041) 366 91 18, (041) 366 91 13,  
e-mail: biuro@inergis.pl

BRANŻA ELEKTRYCZNA  
mgr inż. Mateusz Gukierda  
upr. nr: POK/0051/PWOK/17  
w specjalności elektrycznej  
mgr inż. Robert Bełter  
upr. nr: POK/0051/PWOK/06  
w specjalności elektrycznej

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Mateusz Gukierda  
upr. nr: POK/0051/PWOK/17  
w specjalności elektrycznej

SPRAWDZIŁ:  
mgr inż. Robert Bełter  
upr. nr: POK/0051/PWOK/06  
w specjalności elektrycznej

TEMAT RYSUNKU:  
INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU

TOM III  
PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

SKALA:  
1 : 50

FORMAT:  
841x595

STADIUM:  
PPW

DATA:  
10.2022

NR ARCHIWALNY:  
PPW.E-05-00