

MZDiM.DI.7212.8.71.2020

Jaworzno, 06 sierpnia 2020 r.

Grzegorz Kenig
ul. Chmielna 8/2
41-800 Zabrze

Dotyczy: Budowy osiedla mieszkaniowego na działkach 65/1 i 65/2 oraz cz. działek 65/3 i 66 obr. 1037 w Jaworznie

W nawiązaniu do pisma (data wpływu do MZDiM w Jaworznie 28 lipca 2020 r.) w sprawie warunków technicznych wykonania przyłącza odprowadzenia wód deszczowych z planowanej inwestycji do kanalizacji deszczowej w ul. Braci Gutmanów informuję, że wody opadowe należy na własnym terenie częściowo zretencjonować np. poprzez zabudowę zbiorników podziemnych i ograniczyć wpływ wód do kanału deszczowego do 90 l/s przy 15 minutowym deszczu nawalnym. Powyższy warunek jest niezbędny w celu pozytywnego zaopiniowania dokumentacji projektowej. Dodatkowo w **pasie drogowym** należy:

1. zastosować rury PCV klasy S-SDR 34 (SN8),
2. wykonać szczelne włączenie odwodnienia do istniejącej studni na kanale Φ 800,
3. za separatorem przewidzieć studnię kontrolną do pomiaru ścieków zlokalizowaną na terenie planowanej inwestycji,
4. w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejącej studni należy przewidzieć jej wymianę (studnia o średnicy min. 1000 mm - technologia PCV, włącz do studni klasy D400 - w jezdni lub B125 - poza jezdnią, z pierścieniem odciążającym i płytą betonową).

MZDiM eksploatuje we wskazanym rejonie sieć kanalizacji deszczowej Dn 800 (zaznaczoną na planie sytuacyjnym kolorem zielonym) i wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych na powyższych warunkach. W opisie technicznym proszę ująć zapis dotyczący wykonania monitoringu włączenia od ostatniej studni do sieci kanalizacji deszczowej i w/w dokumentację należy dostarczyć do MZDiM

Bank Handlowy S.A.

min. 2 dni przed terminem odbioru inwestycji. Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie zastrzega sobie nieograniczone prawo, przez cały okres funkcjonowania urządzenia, do każdorazowego wejścia w teren celem wykonania pomiaru ścieków w studniach rewizyjnych. W przypadku stwierdzenia, że kanałem płyną wody inne niż deszczowe tutaj Zarząd dróg zablokuje wlot do kanalizacji deszczowej w ul. Braci Gutmanów do momentu doprowadzenia, obecnie projektowanego przez Państwa odwodnienia, do przeznaczonej mu funkcji przez zarządcę lub właściciela danej drogi wewnętrznej. Dokumentację techniczną w dwóch egzemplarzach proszę przesłać do MZDiM w celu zaopiniowania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jaworznie
Daniel Jach

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a MZDiM.

Cmentarz komunalny

Insurekcji Kościuszkowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
w JAWORZNIE
ul. Krakowska 9
43-600 JAWORZNO

MZDiM w JAWORZNIE

Załącznik do pisma Nr. MZDiM.DI.42R.8.YI.2020

Insurekcji Kościuszkowskiej

ETAP 1

ETAP 2

"Restauracja Pod
Skałą" Obiady...

Beata, Sklep
spożywczy, Woch B

Równa Górka

Kapliczka Skałka

Salon piękności

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów...

Komenda Miejska
niewowej Straży...


Przedsiębiorstwo
munkacji Miejskiej...

BP Jaworzno

Zigler Polska

autoDMC
wynajem busów

Stadion miejski



MZDiM w JAWORZNIE

Załącznik do pisma Nr. MZDiM.01.7212.8.71.2020