

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: **Roboty budowlane polegające na zainstalowaniu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Katolickiego Uniwersyteckiego Lubelskiego Jana Pawła II**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej cyt. jako „ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na złożone we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ zapytania.

Zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań.

Pytanie nr 1

Zaprojektowane układy klimatyzacji VRF dotyczą marki urządzeń Daikin. Czy należy złożyć ofertę na tej marce czy może być inna marka?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że oczekuje montażu urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Projekt obejmuje wszystkie kondygnacje. Czy postępowanie dotyczy tylko instalacji na piętrach 2 i 3 bud. wysokiego i parteru budynku niskiego?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza, że zamówienie dotyczy wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Kolegium Jana Pawła II (budynek wysoki) w pomieszczeniach na II i III piętrze po stronie wschodniej co stanowi część zakresu dokumentacji projektowej obejmującej ten budynek. Dla budynku Centrum Transferu Wiedzy (budynek niższy) sporządzono oddzielną dokumentację dotyczącą instalacji klimatyzacji pomieszczeń na parterze którą należy zrealizować w całości. Powyższe informacje wskazane są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) na stronach 1 i 3.

Pytanie nr 3

Proszę o informację czy oferta ma zawierać koszty przeglądów i konserwacji w okresie udzielonej gwarancji. Warunkiem ochrony gwarancyjnej dla urządzeń klimatyzacyjnych jest wykonanie w/w przeglądów i konserwacji przez autoryzowany serwis producenta urządzeń.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zawarł informacje odnośnie czynności wykonywanych w okresie gwarancji w punkcie „Uwagi dodatkowe”:

• Wykonawca zapewni przeglądy, konserwację i naprawy zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z DTR producenta jednostek. Przeglądy należy wykonywać min. 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym w ramach których należy wykonać czyszczenie jednostek wewnętrznych. Układy, które zostaną zgłoszone do CRO należy objąć także właściwymi próbami szczelności z których zostaną przekazane potwierdzające protokoły”.

Ponadto, w SWZ zawarto informacje odnośnie czynności wykonywanych w okresie gwarancji w Rozdziale V: Opis przedmiotu zamówienia w ust. 4. „Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatnie czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w kalkulacji ceny oferty”.

Podpisano

z up. Rektora KUL

/-/ dr Beata Zięba

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych KUL