

1) Zestawienie indywidualnych węzłów ciepłych:

Węzły dwufunkcyjne (cwu z zasobnikami) z pełną automatyką dla następujących obiektów:				
Lp	Obiekt	Moc c.o. [kW]	Moc c.w.u. [kW]	Średniogodzinowe zapotrzebowanie cwu [m <sup>3</sup> /h]
1	Pawilon główny	325	55	0,98
2	Wewnętrzny I	125	25	0,13
3	Wewnętrzny II	155	25	0,16
4	Przychodnia	55	25	0,12
5	Pediatria	60	40	0,21
6	Laboratorium	35	10	0,05
7	Administracja	35	10	0,03
8	Magazyn TR	80	10	0,01
9	Warsztat	70	10	0,03
10	Prosektorium	70	10	Brak danych
11	Kuchnia	140	30	Brak danych
12	Kiosk	12	brak	Brak danych
13	Pogotowie	12	10	0,06