



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 22 czerwca 2021 r.

WR.271.6.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105 do ulicy Karola Franke i ulicy Karola Franke w miejscowości Dzierżazna

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W odniesieniu do uzgodnienia o sygnaturze DR.7134.39.2021.MC czy Zamawiający posiada umowę użyczenia oraz po czyjej stronie będą ewentualne koszty wynikające z zawartej umowy?

Odpowiedź

Zamawiający posiada umowę użyczenia do prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej. Z umowy nie wynikają koszty związane z realizacją inwestycji. W załączeniu – skan umowy.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zakres wykonania kanału technologicznego.

Odpowiedź

Zakres wykonania kanału technologicznego został przedstawiony w projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarze robót oraz STWiORB.

Pytanie 3

W dokumentacji przetargowej wskazano wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki AC22W. Mieszanki z takim oznaczeniem stosuje się do warstwy wiążącej. Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować AC22P, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą techniczną.

Odpowiedź

Podbudowę zasadniczą należy wykonać z mieszanki mineralno asfaltowej AC22P.

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 wew.666