

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Przebudowa drogi gminnej nr 740542P na odcinku od ul. Drzęczewskiej w Piaskach do Drzęczewa Drugiego**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021r., poz. 1129 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Dotyczy D.04.07.01. W specyfikacji wskazano wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki AC22P, KR2. Czy Zamawiający dopuszcza mieszankę zaprojektowaną dla wyższej kategorii ruchu tj. AC22P, KR3-7, celem poprawienia właściwości użytkowych nawierzchni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza mieszankę zaprojektowaną dla wyższej kategorii ruchu tj. AC22P, KR 3-7

Pytanie nr 2: Dot. projektu umowy § 13 ust. 1 pkt 4 i 5
Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary z 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy na 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy oraz o zmniejszenie wymiaru kary z 1% wartości umowy o podwykonawstwo na 0,1% wartości umowy o podwykonawstwo. Obecny wymiar kary jest wygórowany i niezasadny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanych wysokości kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 i 5

Pytanie nr 3: Dot. projektu umowy § 13 ust. 5
Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie umowy z maksymalnej wartości 30% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysokości kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie

odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 13 ust. 5 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Pytanie nr 4: Dot. projektu umowy § 3 ust. 9

Wnosimy o wykreślenie ust. 9 w par. 3 umowy. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Zamawiający który musi spełniać zapisy ustawy i żądać od Wykonawcy zadania oświadczenia że będzie dysponował pojazdami elektrycznymi bądź napędzanymi gazem ziemnym w ilości 10% całej floty, to taki którego liczba mieszkańców przekracza 50 tys.

Gmina Piaski, tj. Zamawiający dla przedmiotowego postępowania posiada liczbę mieszkańców poniżej 50 tys., zatem nie ma obowiązku nakładać wymogu spełniania w/w ustawy na Wykonawcę zadania.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni wniosek i wykreśla § 3 ust. 9 z projektu umowy.

Pytanie nr 5: Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Wykonawca proponuje okres gwarancji na 12 miesięcy ze względu na małą trwałość technologii.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i nadaje nowe brzmienie postanowieniom § 12 ust. 1 wzoru umowy o treści: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... **miesiące** licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na które wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji”.

Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. **Składanie ofert do dnia 29.06.2022r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 29.06.2022r. o godz. 9:30**

/ - / Wójt Gminy Piaski

Wiesław Głapka