


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.KOCIOŁ GAZOWY BUDERUS 100 KW | 12.ZAWÓR ZWROTNY DN 25 |
| 1.a.GRUPA POMPOWA BUDERUS | 13.ZAWÓR ZWROTNY DN 32 |
| 1.b.AUTOMATYKA HS 4121 BUDERUS | 14.ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN25 6bar |
| 4.NACZYNIĘ PRZEPONOWE REFLEX N200 | 15.ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN25 3,5bar |
| 5.KOMIN DWUPŁASZCZOWY DN 120 | 16.ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DN15 |
| 7,POMPA C.O. GRUNDFOS 65–120 | 17.SPRZĘŁO HYDRAULICZNE DN 65 |
| 9.ZAWÓR KULOWY DN 32 | 18.TERMOMANOMETR 120C 4bar |
| 10.ZAWÓR KULOWY DN25 | 19.ZAWÓR GAZOWY MAG |
| 11.FILTR WODNY SIATKOWY | 20.SYST.BEZP. GAZOWEGO GAZEX |
| | 21.SYGNAŁIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY |
| | 22.CZUJNIK GAZU DEX 1.2 |
| | 23.WODOMIERZ DN25 |
| | 24.ZAWÓR ANTYSKARZENIOWY DN15 |



Marek Konarzewski
Gryfice, ul. Żeromskiego 13
e-mail konarzewski@poczta.onet.pl
tel. (091) 38 42545 kom. 0606 93 12 12

Nazwa i adres inwestycji	KOTŁOWNIA GAZOWA TRZEBIATÓW, UL.WOJSKA POLSKIEGO 67			
Inwestor	GMINA TRZEBIATÓW			
Tytuł i skala	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI			
	GRYFICE LUTY 2021 r.	GRAF 2000 – NR LIC 2812 AN		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys. 3
Projektant	Marek Konarzewski	ZAP/0142/PWOS/05		
Opracował	Mariusz Janczak	ZAP/0125/P00S/04		