

**GMINA DRZYCIM**  
ul. Podgórna 10  
86-140 Drzycim

**RIRG.271.13.2022**

**WSZYSCY WYKONAWCY**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” obejmującego przebudowę oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola.*

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 8 sierpnia 2022 roku oraz 9 sierpnia 2022 roku oraz dokonuje stosownych modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówień (dalej SWZ), zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings>.

#### **Treść zapytania 1:**

Prosimy o doprecyzowanie czy schody zewnętrzne mają zostać wyłożone płytkami (taka informacja znajduje się w opisie technicznym, ale brak tej pozycji w przedmiarze)?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Schody zewnętrzne mają zostać wyłożone płytkami gresowymi wg. opisu technicznego.

#### **Treść zapytania 2:**

Prosimy o przykładowy rysunek/zdjęcie lub dokładniejsze informacje co do tego jak mają wyglądać balustrady schodowe oraz zadaszenie nad wejściem.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Balustrady schodów zewnętrznych:

- balustrady o profilu stalowy, wysokość 1,10m, rozstaw prętów pionowych w osi 0,12m

Elementy malowane proszkowo kolor RAL 7016 o przekrojach:

- poręcz górna i słupki pionowe - kształtownik stalowy 45x35mm,

- dolny płaskownik stalowy 45mm, gr.5mm

- słupki pionowe (wypełnienie) profil kwadratowy - 12x12mm w rozstawie co 12cm

Zadaszenie nad wejściami:

Rozpiętość 2,m wysięg 1,0m, łukowe, z poliwęglanu, konstrukcja wsporcza aluminiowa lub stalowa kolor RAL 7016.

**Treść zapytania 3:**

Proszę o podanie ilości istniejącej lamperii na ścianach do usunięcia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Lamperie znajdują się na wszystkich ścianach sal oraz w korytarzu, wysokość ok. 1,5m

**Treść zapytania 4:**

Prosimy o informację czy listwy przypodłogowe MDF mają być również na korytarzu czy tylko w salach?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Listwy przypodłogowe wyoblone ( 10 cm), na które nachodzi wykładzina podłogowa marmoleum lub inna zgodnie z projektem wnętrz, we wszystkich pomieszczeniach.

**Treść zapytania 5:**

Prosimy o informację czy w korytarzu również mają zostać zamontowane rolety zaciemniające? W przedmiarze jest podana ilość 18 sztuk (tyle ile jest okien w salach lekcyjnych).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie mają być montowane.

Powyższe informacje są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z ich uwzględnieniem.

Wójt Gminy  
/-/ Marian Krywald