

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji
Gorzów Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Dębno
ul. Gorzowska 3
74-400 Dębno

Dębno, 24.04.2020 r.

53929/2019/OD2/ZR2

GINA MYŚLIBÓRZ

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślubórz

**Zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
znak 53929/2019/OD2/ZR2 z dnia 22/10/2019**

W przedmiotowych warunkach przyłączenia zmianie ulegają następujące zapisy:

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze, Myślubórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 2, dz. nr 147/36

warunki dotyczą **przyłączenia obiektu projektowanego**

z mocą przyłączeniową **76,52 kW**

warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego z sumą mocy przyłączeniowej poszczególnych miejsc dostarczania energii elektrycznej (m.d.e.e. – klatka schodowa) **76,52 kW**

m.d.e.e. w kW	moc przyłączeniowa	lokale mieszkalne	niemieszkalne	administracja
Klatka nr 1	76,52 kW	5x12 kW	3x12 kW	1x5kW

na napięciu **0,4 kV**

zakwalifikowanego do IV grupy przyłączeniowej

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO


Układ pomiarowy bezpośredni - 1szt. licznik jednofazowy- administracja, 8szt. licznik trójfazowy (3xusługi, 5xmieszkania). Licznik energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny mieć klasę dokładności nie gorszą niż 2 dla energii czynnej.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wyłącznik instalacyjny nadprądowy lub rozłącznik instalacyjny z członem przeciążeniowym (ogranicznik mocy) 5x(3x20A) - mieszkania, 3x(3x20A) - usługi, 1x25A- administracja.

Trójfazowy rozłącznik izolacyjny zalicznikowy dobrany do obciążenia lokalu klienta.

Zabezpieczenie główne w złączu(ZK) WTNgG 125A

 Pozostałe zapisy warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Dębno
Dział Rozwoju/Inwestycji
Kierownik


Piotr Żołotar

Dębno, 24.04.2020

53929/2019/OD2/ZR2/NZ/2020

EMILIA KRASZEWSKA-
NIERUSZEWICZ
ul. Młyńska 7/33
61-730 Poznań

Dotyczy: zmiany warunków przyłączenia oraz nowego projektu umowy nr 53929/2019/OD2/ZR2

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno w odpowiedzi na wniosek o zmianę warunków przyłączenia w załączeniu przesyła zmianę warunków przyłączenia oraz nowy projekt umowy o przyłączenie do sieci. W przypadku akceptacji zapisów przedstawionych w projekcie umowy o przyłączenie prosimy o uzupełnienie jej w zakresie dotyczącym Klienta, podpisanie i zwrot do Enea Operator Sp. z o.o. obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystąpienie z określeniem wszystkich rozbieżności i propozycjami ich rozwiązań.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Rejonie Dystrybucji Dębno nr telefonu 95 332 63 28.

Z poważaniem,

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Dębno
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik


Piotr Zolotar

załączniki:

2 egz. umowy o przyłączenie

1 egz. zmiany warunków przyłączenia.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 53

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl