

Stęszew, dnia 08.09.2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn. „Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Stęszewie ul. Szkolna 1.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Pytanie 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na w/w zadanie prosimy o wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających jakość oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej. Będzie to gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Brak żądania dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań w praktyce doprowadza do sytuacji, w której podmioty sporządzają ofertę kalkulując materiały niskiej jakości, często nie spełniające wymogów i norm. Nie jest to sytuacja korzystna dla Zamawiającego, bo naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe wykonanie robót niejednokrotnie skutkujące koniecznością rozwiązania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy przez wykonawcę Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów dotyczących sztucznej trawy w celu weryfikacji oferowanych przez wykonawców rozwiązań:

- a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację ISO 17025.
- b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta.
- c) Atest PZH lub dla oferowanej nawierzchni.
- d) badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1.
- e) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wydany przez akredytowane laboratorium/institut

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje, iż nie będzie wprowadzać wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających jakość oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej.

Dokumenty - zatwierdzenia materiałowe będzie weryfikował nadzór inwestorki na etapie budowy.

Pytanie 2:

Opisane przez Zamawiającego parametry trawy syntetycznej są opisane rygorystycznie, z uwagi na to, że wskazują jednego konkretnego producenta. Trawy monofilowe z dtexem min. 17000 są niespotykane, standardowo dla traw krótkich stosuje się dtex na poziomie 11.000-13000. Zatem prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach. Zaproponowane przez nas parametry spełnia większość producentów traw sztucznych, a tym samym zwiększy konkurencyjność, co pozwoli na zwiększenie liczby potencjalnych Wykonawców. Nadmieniamy, że zaproponowany przez nas produkt posiada parametry typowe dla traw wielofunkcyjnych i nie obniża jakości produktu oczekiwanej przez Zamawiającego. Zatem wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach:

- skład włókna: 100% PE, monofilowe proste wzmocnione rdzeniem
- wysokość włókna: min. 20 mm
- grubość włókna min. 300mikronów
- dtex min. 12800
- waga włókna: min. 1500 g/m²
- waga całkowita: min.3100 g/m²
- całkowita ilość pęczków: min.27000 /m²
- ilość włókna: min.432.000 /m²
- wypełnienie: piasek kwarcowy

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

1. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.
2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta
3. Atest PZH lub dla oferowanej nawierzchni.
4. badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1.
5. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź 2:

Parametry trawy syntetycznej mają pozostać zgodnie z dokumentacją projektową.
Parametry te wpływają na czas trwałości obiektu – co jest ważne dla Inwestora.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Arleta Bednarczyk

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Platforma zakupowa
3. a/a