

Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodne z opracowanym planem ewakuacji w MZK.

Materiał, folia samoprzylepna fotoluminescencyjna.



(wymiar 300 mm x 150 mm) x 14 szt.



(wymiar 150 mm x 50 mm) x 10 szt.



(wymiar 150 mm x 50 mm) x 10 szt.



Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego (w prawo), (wymiar 200 mm x 100 mm) x 5 szt.



Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego (w lewo), (wymiar 200 mm x 100 mm) x 8 szt.



Ewakuacja schody w dół (na prawo), (wymiar 200 mm x 100 mm) x 1 szt.



Ewakuacja schody w dół (na lewo), (wymiar 200 mm x 100 mm) x 3 szt.



Ewakuacja schody w górę (na lewo), (wymiar 200 mm x 100 mm) x 1 szt.



Ewakuacja schody w górę (na prawo), (wymiar 200 mm x 100 mm)x 3 szt.



Kierunek drogi ewakuacyjnej -(wymiar - 300 mm x100 mm) x 20 szt.



Gaśnica -(wymiar - 100 mm x100 mm) x 10 szt.



Niebezpieczeństwo wybuchu - (wymiar 100 mm x 100 mm) x 2 szt.



Gaśnica przewoźna -(wymiar - 100 mm x100 mm) x 2 szt.



-(wymiar - 100 mm x150 mm) x 4 szt.



Drzwi ewakuacyjne (lewe), (wymiar 150 mm x 150 mm) x 10 szt.



Drzwi ewakuacyjne (prawe), (wymiar 150 mm x 150 mm) x 10 szt.



- Butla pod ciśnieniem (wymiar 100 mm x 100 mm) x 5 szt

+ Znak, (wymiar 150 mm x 150 mm):

- STREFA ZAGROZONA **WYBUchem 1**, - 2 szt.

- STREFA ZAGROZONA **WYBUchem 2**, - 4 szt.