

Pytanie z dnia 08.05.2023r.

Pytanie nr 1:

Czy w ramach poniższego zapisu:

„Wykonawca postawi w siedzibie Zamawiającego stanowisko komputerowe do kontroli pracy pompowni z wizualizacją pracy pompowni w systemie SCADA, dodatkowo wymienione parametry będą przesyłane poprzez SMS na min 3 wskazane przez Zamawiającego numery telefonu”
Zamawiający miał na myśli rozbudowę już zainstalowanego - istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji na SUW Drzewce?

Ad.1 Zamawiający potwierdza.