



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 09/01/2024

Chrzanów, 09.01.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 139/2023.**

1. Proszę o informacje czy w oknach należy uwzględnić nawiewnik wentylacyjny?
Odp.: Tak.
2. Jeśli w oknach należy uwzględnić nawiewnik wentylacyjny to proszę o określenie czy ma to być nawiewnik ciśnieniowy o przepustowości do 20m³/h, czy higrosterowalny o przepustowości do 32m³/h.
Odp.: Nawiewnik ciśnieniowy.
3. Z uwagi na występowanie w istniejącym budynku różnej kolorystyki okiennej, proszę o sprecyzowanie czy należy okna uwzględnić w kolorze antracyt gładki Deko RAL 7016 czy Alux DB703?
Odp.: Zgodnie z Opisem Zamówienia (str. 2 i 4).
4. Czy kolor ma być dwustronny czy jednostronny?
Odp.: Zgodnie z Opisem Zamówienia (str. 2 i 4).
5. Prosimy o udostępnienie audytu energetycznego dla budynku D oraz H.
Załączony audyt energetyczny dotyczy tylko budynku A.
Odp. Załączony plik „audyt.pdf”, dotyczy audytu budynku A, D (od str. 119) i H (od str. 173).
6. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 6 zwracamy uwagę, że w materiałach przetargowych nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej w budynku H. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie tematu wymiany okien p.poż. EI60 w bud. H z podaniem ilości tych okien do wymiany lub potwierdzenie wyłączenia ich wymiany w tym budynku i określenia, w którym pawilonie znajdują się okna p.poż do wymiany. **Odp. nastąpiła pomyłka w odp. nr 6 poprzedniego pisma, ponieważ w budynku H należy wykonać jedynie ocieplenie stropodachu. Ponadto, informujemy, że załączony audyt obowiązuje w zakresie o którym mowa w „Opisie przedmiotu zamówienia”**

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892