
zamontować rurę ochronną "AROTA"
zamontować rurę ochronną "AROTA"
zamontować rurę ochronną "AROTA"
taśma ostrzegawcza
włączenie za pomocą trójnika redukcyjnego z odejściem kołnierzowym
zasuwa wodociągowa dz 50 mm z redukcją 90/40
istn. gazociąg dz 180 mm
istn. kabel energetyczny
proj. studzienka wodomierzowa betonowa DN 1000 mm betonowa
istn. kabel teletechnmunikacyjny
istn. instalacja wodociągowa do likwidacji
istn. kanał sanitarny dn 200 mm, rz. dna +110,60
istn. kabel energetyczny eNA
włączenie w istn. instalację wodociągową dla budynku nr 1, dz. ew. nr 184
P.p. 100 m .n.p.m
Rzędna terenu
Rzędna osi rurociągu
Zagłębienie
Spadek
długość
22,00
38,6 ‰
Średnica, rodzaj rur
∅ 40 mm PE SDR 11
Odległość
0,00
1,50
2,50
5,00
6,50
10,50
12,00
14,50
22,00
113,20
111,50
1,70
1,50
110,65
112,15
WYMIANA PRZYŁĄCZA DO DZ. NR 184, BUD. NR 1
zamontować rurę ochronną "AROTA"
taśma ostrzegawcza
zamontować rurę ochronną "AROTA"
włączenie za pomocą trójnika redukcyjnego z odejściem kołnierzowym
zasuwa wodociągowa dz 50 mm z redukcją 90/40
istn. kabel energetyczny
istn. gazociąg dz 180 mm
istn. kabel energetyczny eNAD2
istn. kanał sanitarny dn 200 mm, rz. dna 112,40
istn. kabel energetyczny eNAD2
istn. instalacja wodociągowa do likwidacji
proj. studzienka wodomierzowa betonowa DN 1000 mm betonowa
dla budynku nr 3, dz. ew. nr 186
20,50
13,66 ‰
∅ 40 mm PE SDR 11
0,00
1,00
1,70
3,50
14,50
18,00
20,50
113,75
112,05
1,70
1,50
111,77
113,27
WYMIANA PRZYŁĄCZA DO DZ. NR 186, BUD. NR 3
PRZECISK - RURA OCHRONNA dz110 mm PE RC lub STAL L = 11,50 mb
zamontować rurę ochronną "AROTA"
taśma ostrzegawcza
R.O. ∅110
istn. instalacja wodociągowa
włączenie za pomocą trójnika redukcyjnego z odejściem kołnierzowym
zasuwa wodociągowa dz 50 mm z redukcją 90/40
projektowany hydrant nadziemny
istn. kanalizacja sieciowa dn 300 mm, rz. dna 112,46
istn. kabel energetyczny eNAD
istn. kabel energetyczny eNAD
kontakt rury ochronnej
kolano 90 st.
istn. instalacja wodociągowa do likwidacji
37,5 ‰
25,00
∅ 50 mm PE SDR 11
0,00
1,00
7,00
8,50
10,00
12,50
22,50
23,50
25,00
113,75
112,05
1,70
1,50
113,00
114,50
WYMIANA PRZYŁĄCZA DO DZ. NR 355/4, BUD. NR 2 i 4

Jednostka projektowa:	**Projektant:**
USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa tel. 663 490 639 NIP: 925-179-45-06 e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl	mgr inż. Paweł Sąsiadek upr. nr LBS/0021/PWOS/10 w. spec. instalacji i sieci sanitarnych
	Asystent:
	mgr Dominik Sąsiadek
	Sprawdzający:
	mgr inż. Leszek Wielebski upr. nr 113/98/Lo w. spec. instalacji i sieci sanitarnych

Nazwa rys:	Profile przyłączy wodociągowych
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Adres:	ul. Seligera, Reymonta 76-020 Bobolice dz. nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4 obręb 0003 Bobolice jednostka ew. 320903_4 Bobolice - miasto
Inwestor:	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
Data: 01.03.2021	Skala: 1 : 100 / 100 — Nr rys: **3.3. P.B.**