



Wykonawcy wszyscy

**Dotyczy: zamówienie w trybie podstawowym pn. „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Brojce”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Gmina Brojce **przekazuje treść zapytania Wykonawcy** z dnia 06.06.2024 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:

**Pytanie 1:**

Jakie rodzaj płyt należy przyjąć pod względem obciążenia płyta drogowa 300x150x15 cm, 4,5 m<sup>2</sup>/szt., obciążenie 30kN czy płyta drogowa 300x150x15 cm, 4,5 m<sup>2</sup>/szt., obciążenie 50kN.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający informuje, iż stosownie do potrzeb zakłada:

- nawierzchnie z płyt drogowych 3,00x1,50x0,15m względem obciążenia 50kN dla dróg w m. Uniestowo, m. Bielikowo, m. Kiełpino dotyczącej dz. nr 141, 142,
- dla pozostałych dróg płyty drogowe 3,00x1,50x0,15m względem obciążenia 30kN.

Z poważaniem

**Wójt Gminy Brojce**