



Brodnica, dnia 21.02.2024 r.

PZ.271.1.2024

Dotyczy: postępowania pn.: **Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Gmina Brodnica udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Proszę o zamieszczenie w dokumentacji: badań geotechnicznych, rysunków- mapy oraz profili.

Odpowiedź:

Gmina Brodnica nie wykonywała badań geotechnicznych. W załączeniu Zamawiający udostępnia mapę do celów projektowych z przebiegiem rurociągu.

Pytanie 2

Czy istnieje plan graficzny (mapa do celów proj.) z przebiegiem rurociągu?

Odpowiedź:

W załączeniu Gmina Brodnica udostępnia mapę do celów projektowych z przebiegiem rurociągu.

Pytanie 3

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy istnieje możliwość wykonania całości rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD rurą TYTAN typ 2/2 PE 100RC?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość wykonania części rurociągu metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem następujących zasad:

- 1) przejście pod drogą powiatową musi zostać wykonane zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Dróg Powiatowych,
- 2) na terenie SUW Piotrowo rurociąg wraz z armaturą musi być układany w wykopie otwartym.

WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski