



Pruszków, 19.04.2023 r.

WSR.271.4.19.2023 (110)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie

**Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowa linii nN – 0,4kV
gospodarka drzewostanem i odtworzenie nawierzchni etap I**

**Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaronia Kowalskiego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego**

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.19.2023.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:**

PYTANIE 1

Prosimy o sprecyzowanie czy budowa sieci kanalizacji deszczowej – zadanie 1, obejmuje także wykonanie przykanalików oraz wpustów deszczowych, gdyż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na wykonanie tych prac.

Odpowiedź:

Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie kompletnych studni rewizyjnych – zadanie 1 (ul. Kowalskiego) wraz z przepadem bez przykanalika i wpustu deszczowego.

PYTANIE 2

Prosimy o sprecyzowanie czy budowa drogi tj. nawierzchni, chodników oraz miejsc parkingowych będzie realizowana według innego postępowania a w wyżej wymienionym przetargu Wykonawca ma zadanie wykonanie jedynie utwardzenia drogi z kruszywa.

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci bez budowy drogi – odtworzenie nawierzchni po prowadzonych pracach instalacyjnych.

PYTANIE 3

Prosimy o podanie przybliżonej ilości nawierzchni do odtworzenia, gdyż są rozbieżności w specyfikacji oraz w przedmiarach. Specyfikacja wskazuje że do utwardzenia jest ok. 6 000,00 m² natomiast przedmiar mówi o 4 959,50 m²

Odpowiedź:

Przybliżona ilość nawierzchni do utwardzenia wyniesie około 6000m² (przyjęto szerokość jezdni 4mb). Ponadto przypominamy, że nawierzchnia ma być przejezdna również dla samochodów osobowych jak i dla ruchu pieszego w trakcie prowadzenia robót.

PYTANIE 4

Dotyczy utwardzenia drogi. Prosimy o wyjaśnienia co do ilości oraz grubości warstw, gdyż są rozbieżności w dokumentacji. Specyfikacja Warunków Zamówienia wskazuje, iż utwardzenie drogi należy wykonać z dwóch warstw:

I warstwa- gruzobeton o frakcji 31-100 grubości 20cm,

II warstwa- kruszywo kamienne o frakcji 31-60 grubości 10cm

natomiast przedmiar mówi tylko o jednej – nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie czy grubość kruszywa to 10 czy 20 cm.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć utwardzenie drogi jak w specyfikacji tj.

- I warstwa – gruzobeton o frakcji 31-100 grubości 20 cm (zagęszczonej)
- II warstwa – kruszywo kamienne o frakcji 31-60 grubości 10cm (zagęszczonej)

PYTANIE 5

Prosimy o dołączenie mapy ze wskazaniem drzew do wycinki.

Odpowiedź:

Mapy dotyczące wycinki drzew są załączone w folderach do przetargu = Architektura- Projekt PZT- 63-67 mapy oraz plik 0-58 strony 18-33 zestawienie tabelaryczne drzewostanu

PYTANIE 6

Dotyczy gospodarki drzewostanem. Prosimy o wyjaśnienie na czym polegać ma odmłodzenie starszych drzew. Prosimy o udostępnienie opisu prac związanych z gospodarką drzewostanem.

Odpowiedź:

W kwestii drzewostanu - dotyczy to cięcia drzew, krzewów tj. skracania konarów gałęzi i drobnych pędów które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji tj. braku miejsca na prace sprzętu ciężkiego a nie zostały uwzględnione do wycinki. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni lub Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

PYTANIE 7

Prosimy o wyjaśnienie czy realizacja zadania 1 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej dotyczy tylko etapu I, który oznaczony jest na profilach. Etap II i III nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Budowa dotyczy etapu I tj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. J. Kowalskiego w Pruszkowie.

PYTANIE 8

Prosimy o dołączenie brakującej mapy ze studnią nr D35 wchodząca w zakres kanalizacji deszczowej.

Brak odpowiedzi na powyższe pytania uniemożliwia określenie zakresu i utrudnia tym samym możliwość złożenia oferty, która będzie wyceniała ten sam zakres co oferty innych potencjalnych wykonawców.

Brak precyzyjnego określenia zakresu zamówienia, uniemożliwia przeprowadzenie postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Prawo Zamówień Publicznych określa jasno:

Art. 99. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



sporządzenie oferty. 4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Studnia rewizyjna deszczowa D35 jest studnią projektowaną w ulicy Teresy Danielewicz. Etap I powinien zakończyć się na studni D34, w związku z powyższym prosimy nie brać do wyceny w/w studni D35.

PYTANIE 9

Dotyczy przepompowni wód deszczowych. Proszę o podanie informacji czy Gmina posiada system monitoringu, jeżeli tak proszę o podanie dokładnej nazwy firmy, która obsługuje istniejący system monitoringu GPRS.

Odpowiedź:

Informujemy, że Gmina nie posiada aktualnie systemu monitoringu GPRS.

PYTANIE 10

Jednym w wymogów przedmiotu zamówienia jest umieszczenie w rozdzielnicy elektrycznej systemu monitoringu i wizualizacji konkretnej firmy. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie systemu GPRS innego producenta z zachowaniem wymaganych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie systemu GPRS innych producentów z zachowaniem parametrów równych lub lepszych (minimum dwóch firm do wyboru).

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77

