



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 4 marca 2022 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa drogi nr 180649W - ulicy Zakopiańskiej w Legionowie”

Pytanie 1:

Ze względu na rozbieżności proszę o informację jaka jest grubość warstwy wiążącej projektowanej jezdni

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego łącznej grubości 10 cm zgodnie z przedmiarem.

Ponadto:

Zamawiający wyjaśnia, że wobec zamieszczonych w pliku „Branża drogowa” rysunków oznaczonych jako PS2021 oraz PS.2.1, które stanowią rozwiązania zamienne w zakresie przebudowy 2 skrzyżowań w stosunku do opracowanego w 2019 roku projektu zagospodarowania terenu (Rys.3_PZT), do wyceny należy przyjąć wartości podane w przedmiarze robót.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.