

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

Oznaczenia:

- A – oprawa LED, plafoniera, 1x24W, temperatura barwowa 4300K, 1800lm IP–54, IK10, typu TINA, prod. Ledtec z czujnikiem ruchu lub linia interwizyjna
- RG – rozdzielnica główna–istn.
- RL – tablica liczników–istn.
- TSZD... – tablica sterownicza zasilająca dźwigu–proj.
- TD... – tablica dźwigowa proj.
- T... – tablica piętrowa–istn.
- — — przewody FeZn 2(x4)mm–istn.

Uwagi:
Dodatkowo w skrzyni TSZD... należy zamontować bezprzewodowy moduł GSM lub dopuszczalne inne terletroniczne umożliwiające sygnalizację pomiędzy kabiną dźwigu a zewnętrznymi służbami technicznymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44 /50, tel. 510 615 610

TEMAT:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ DŹWIGÓW W BUDYNKACH NR 20,21 I 25 WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWER. SYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KOSZAROWEJ 3 WE WROCŁAWIU

INWESTOR:
Uniwersytet Wrocławski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

ADRES OBIEKTU:
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ w SPEC. INST.ELEKTR.: mgr inż. Marcin Oldziej	Wa-379/02	
SPRAWDZAJĄCY w SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Mieczysław Oldziej	So-320/77	

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
BUDYNEK NR 21: RZUT PARTERU.

DATA:	**08.03.2021r.**
SKALA RYSUNKU:	**1:100**
NUMER PORZĄDKOWY:	**IE-02**