
N2XH5x10 do TD4
układane w DVRØ50
na istn. korytach kablowych
2x N2XH5x10 do TD3 i TD4
układane w DVRØ50
na istn. korytach kablowych
N2XH3x1,5 ośw., potrzeby dźwigu
N2XH5x10 do TSZD4
układane w DVRØ50
N2XH3x1,5 ośw., potrzeby dźwigu
N2XH5x6 do TSZD3
układane w DVRØ50
istn. płaskownik FeZn30x4mm
podłączyć po montażu dźwigu
do konstrukcji metalowej
istn. płaskownik FeZn30x4mm
podłączyć po montażu dźwigu
do konstrukcji metalowej
RG-istn.
K1
K2
K3
K4
S1
S2
TD4
TD3
STREFA NIEPODPIWNICZONA
STREFA NIEPODPIWNICZONA
0.9 MAGAZYN 11,8 GŁADŹ CEM.
0.10 SZATNIA 13,4 GŁADŹ CEM.
0.11 MAGAZYN 21,1 GŁADŹ CEM.
0.12 MAGAZYN 21,1 GŁADŹ CEM.
0.13 KORYTARZ 40,1 GŁADŹ CEM.
0.14 KORYTARZ NR 0,78 GŁADŹ CEM.
0.15 KORYTARZ 40,1 GŁADŹ CEM.
0.16 MAGAZYN 21,1 GŁADŹ CEM.
0.17 MAGAZYN 21,1 GŁADŹ CEM.
0.18 MAGAZYN 15,4 GŁADŹ CEM.
0.19 MAGAZYN 11,8 GŁADŹ CEM.
0.20 MAGAZYN 15,4 GŁADŹ CEM.
0.21 REZERWA 48,9 GŁADŹ CEM.
0.22 REZERWA 48,7 GŁADŹ CEM.
0.23 MAGAZYN 44,3 GŁADŹ CEM.
0.24 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.25 POKÓJ NR 2,3 GŁADŹ C.
0.26 KOMÓRKA 11 GŁADŹ CEM.
0.27 KOMÓRKA 21,0 GŁADŹ CEM.
0.28 KOMÓRKA 5,4 GŁADŹ CEM.
0.29 MAGAZYN 5,4 GŁADŹ CEM.
0.30 WARSZTAT 28,0 GŁADŹ CEM.
0.31 KORYTARZ 0,78 GŁADŹ CEM.
0.32 MAGAZYN 21,1 GŁADŹ CEM.
0.33 MAGAZYN 21,1 GŁADŹ CEM.
0.34 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.35 KORYTARZ 0,78 GŁADŹ CEM.
0.36 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.37 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.38 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.39 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.40 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.41 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.42 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.
0.43 MAGAZYN 44,2 GŁADŹ CEM.